

GL.ZUZ.3.4210.220.2022.KS

Opole, dnia 13 września 2022 r.

Informacja o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 2233 z późn. zm.) informuję, że na wniosek (bez znaku) z dnia 06.07.2022 r. (data wpływu 07.07.2022 r.) Gminy Wołczyn, 46 – 250 Wołczyn, ul. Dworcowa 1, reprezentowanej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych tj. na przeprowadzenie rurociągu tłoczego sanitarnego z rur PE 100-RC SDR17 PN10 o średnicy \varnothing 110 x 6,6 mm w rurze osłonowej pod dnem rzeki Wołczynka w km 11+658 (w przedmiotowej lokalizacji będącej w istniejącym przepuście rurowym 3x1400).

Zasięg oddziaływania wynikający z projektowanego zamierzenia obejmuje działki ewidencyjne:

- nr 507/3, 458, 460 a.m. 5 obręb Krzywiczyny.

H.G. Z-CA DYREKTORA
Henryk Paluch

