

DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU

GL.ZUZ.3.4210.247.2023.SO

Opole, 11 października 2023 r.

Informacja o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) informuję, że **zostało wszczęte postępowanie** administracyjne, prowadzone na Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie sp. z o.o., w sprawie:

- I. **wygaśnięcia pozwolenia** na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych po ich oczyszczeniu w zmodernizowanej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Wołczynie przy ul. Sienkiewicza 17 na działkach nr 319, 320, 321, k.m. 4, wylotem betonowym $\varnothing 500$ mm do rzeki Wołczynka (Wołczyński Strumień) w km 4+840, udzielonego decyzją Starosty Kluczborskiego znak ROŚ.6341.33.2013.MG z dnia 07.01.2014 r., sprostowanej postanowieniem znak ROŚ.6341.33.2013.MG z 23.01.2014 r. oraz zmienionej decyzjami ROŚ.6341.10.2016.MG z 18.04.2016 r. i ROŚ.6341.35.2016.MG z 10.10.2016 r., z terminem obowiązywania do dnia 06.01.2024 r.
- II. **udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną** obejmującą **wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych** (o charakterze ścieków bytowych) z istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków (o RLM 10300) w m. Wołczynie, zlokalizowanej w aglomeracji, istniejącym wylotem, do rzeki Wołczynka (Wołczyński Strumień) w km 4+840.

Dopuszczalne ilości wprowadzanych ścieków:

- maksymalna ilość m^3 na sekundę: $Q_{\max s} = 0,05555 m^3/s$
- średnia ilość m^3 na dobę: $Q_{\text{śr d}} = 1150 m^3/d$
- dopuszczalna ilość m^3 na rok: $Q_{\max r} = 419750 m^3/\text{rok}$

Najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających wprowadzanych ścieków:

- BZT5: 25 mg O_2/l
- ChZTcr: 125 mg O_2/l
- Zawiesiny ogólne: 35 mg/l
- Azot ogólny: 15 mg/l
- Fosfor ogólny: 2 mg/l

Zasieg oddziaływania wynikający z usługi wodnej: dz. nr 313, a.m. 4, obr. Wołczyn

Ponadto informuję, że w pozwoleniu wodnoprawnym zostanie ustalony m.in. obowiązek:

- Prowadzić konserwację koryta rzeki Wołczynka (Wołczyński Strumień) w zakresie utrzymania ubezpieczenia skarp rzeki w obrębie wylotu oraz corocznego w terminie do 15 sierpnia każdego roku - wykonywania robót utrzymaniowych wymienionych w art. 227 ust. 3 pkt. 1-4 ww. ustawy Prawo wodne, na odcinku 460 m poniżej wylotu do rzeki (zlokalizowanego w km 4+840).

DYREKTOR

ANNA JAKUBIŃSKA